



7.5 Installationer för vatten

Följande innehåll är exempel på hur ett företag kan säkerställa att verksamhetens vatten uppfyller kvalitetskrav för dricksvatten.

1. Syfte

Rutinen försäkrar att vatten som används i livsmedelshanteringen uppfyller lagstiftningens kvalitetskrav och att produktionen tillförsäkras ett tjänligt vatten.

2. Omfattning

Denna instruktion omfattar all hantering av dricksvatten från ledningsnätet inom anläggningen.

3. Ansvar

Produktionschef har ansvar för att provtagning av vatten, förfarande kring användning av vatten och underhåll av ledningssystem och slangar genomförs enligt instruktionerna. Vid otjänliga prover skall kvalitetschefen tillsammans med produktionschefen utreda orsaken och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra upprepning.

4. Beskrivning

4.1 Allmänt

Undersökningar av dricksvatten ska utföras enligt 7 § SLVFS 2022:12. Provtagare bör ha lokalkännedom, vara insatt i undersökningens syfte och ha god kännedom om provtagningsmetodik.

- Produktionschef tar ut vattenprover från ett representativt antal tappkranspunkter i packeriet med en frekvens på 1 gång per år enligt nedan.
- Kontroll av slangar, packningar och silar i spolmunstycken och kranar skall ske varannan månad i samband med underhållsronden. Dessa kan annars ge upphov till försämrad vattenkvalitet varför dessa bör underhållas med lämpliga intervall.
- Spolslangar skall alltid efter användning hängas upp på avsedd på väggvinda.
- Fastighetsinstallationer för filter och desinfektionsutrustning skall skötas och underhållas enligt tillverkarens anvisningar. Detta för att exempelvis förhindra mikrobiell tillväxt i utrustningen. Skötsel och underhåll av utrustningen dokumenteras.

5. Dokumentation

Alla Analysresultat

Karta över ledningsnätet inom fastigheten

Underhållsåtgärder för ledningsnätet